

전기설비 정밀 점검 시방서

1. 점검명: 2026학년도 전기설비 정밀 점검 시행

2. 점검위치: 대구광역시 남구 명덕로 104 계명대학교 대명캠퍼스

3. 점검일자

○ 활선 및 정전 점검: 2026학년도 하계방학 중 휴일

4. 점검내용

가. 특·고압부분: 전원품질분석, 열화상 진단, 코로나 진단, 계전기 작동점검, 절연저항, 변압기 상태점검, 고압케이블 비파괴점검, 접지저항 측정

나. 저압부분: 절연저항, 접지저항, 누전차단기 작동확인

5. 수전설비용량 및 전기설비 규모

가. 수전용량: 3000KVA(주변전실)

나. 단위변전실 및 건물 수량: 6개소, 25개동

6. 특기사항

○ 점검결과는 캠퍼스별 재분하여 제출한다. 끝.