

전기설비 정밀 점검 시방서

1. 점검명: 2026학년도 전기설비 정밀 점검 시행

2. 점검위치

가. 성서캠퍼스: 대구광역시 달서구 달구벌대로 1095, 1053

나. 모빌리티캠퍼스: 대구광역시 달성군 유가면 테크노순환로 269

3. 성서, 모빌리티캠퍼스 점검일자

○ 활선 및 정전 점검: 2026학년도 하계휴가 중

4. 점검내용

가. 특·고압부분: 전원품질분석, 열화상 진단, 코로나 진단, 계전기 작동점검, 절연저항, 변압기 상태점검, 고압케이블 비파괴점검, 접지저항 측정

나. 저압부분: 절연저항, 접지저항, 누전차단기 작동확인

5. 수전설비용량 및 전기설비 규모

구분	성서캠퍼스			모빌리티캠퍼스	비고
	학교	첨단산업 지원센터	산학협력관		
수전용량	14,000KVA	700KVA	500KVA	950KVA	
단위변전실	23개소	1개소	1개소	1개소	
건물 수량	89개동	1개동	1개동	3개동	

6. 특기사항

○ 점검결과는 캠퍼스별 재분하여 제출한다. 끝.